



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BRANDSKYDDSKONTROLL

BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:14

BRA

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1050689 AJO 75 2012-11-06 1039241

Protokoll nr

194326-A726

SMP Nr

101908-12

Besiktningdatum	2012-11-21
Nästa ordinarie besiktning	2013-12

Ägare

STRABAG Sverige AB

Vargmötesvägen 9

186 30 VALLENTUNA

08-6260750, 073-0922895 Sami

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin			Er beteckning 700.2957.419	Automatiskt brandsläckningssystem, ej funktionskontroll.
Modell Komatsu PW110R			Plats	
Tillv. nr 77010327	Tillv. år 2006	Skylt nr.	Bes.ing. Andreas Jonsson	
Effekt (kW) 69	Mätarställning (h) 1 621	Telefonnummer 010-516 64 68		

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü	ANVISNINGSSKYLTA	Ü	EL ÖVRIGT	5.1	Polskydd, saknas	2
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri	5.2	Polskydd, saknas	2
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteritrymme	8.1	Batteri, löst	2
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning	9.2	Utlösningshandtag, fram, hö, borta	2
1.4	Instruktion släckanlägg.	8.4	Säkringar	11.3	Rengöring erfordras	2
1.5	Anvisning släckanlägg.	8.5	Starkströmsinstallation			
Ü	SKYLTA SLÄCKARE	8.6	Övrigt			
2.1	Släckmedel/mängd	Ü	BRANDSLÄCKARE			
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare			
2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem			
Ü	SKYLTA ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll			
3.1	Maskinskyt	Ü	VÄRMEANORDNING			
3.2	Övrigt	10.1	Värmare			
Ü	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning			
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil			
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem			
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt			
Ü	POLSKYDD	Ü	MASKIN/MILJÖ			
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar			
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulleddningar			
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum			
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor			
Ü	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning			
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt			
6.2	Förläggning	Ü	REKOMMENDATIONER			
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank			
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen			
Ü	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare			
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning			
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin			
7.3	Reglage	12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida