

Protokoll nr (10.2)
436761-B918

SMP Nr
167893-1

1009450 DAJ 0 2024-01-03 1009450

Utfärdandedatum 2024-01-03	
Besiktningdatum (3) 2024-01-03	
Nästa ordinarie besiktning (8) 2025-01	

Objekt

Objektslag Bandgrävmaskin		Er beteckning MATS	
Modell Caterpillar 336FL		Plats	
Tillv. nr (1) CAT0336FTWTZ00213	Effekt (kW) 236	Bes.ing. (9) Daniel Johannesson	
Tillv. år 2015	Mätarställning (h) 8 345	Telefonnummer 070-515 85 69	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
Ü 1.1	Handbrandsläckare	Ü 8.1	Batteri
Ü 1.2	Batterifrånskiljare	Ü 8.2	Batteriutrymme
Ü 1.3	Genomföringar släckare	Ü 8.3	Elutrustning
Ü 1.4	Instruktion släckanlägg.	Ü 8.4	Säkringar
Ü 1.5	Anvisning släckanlägg.	Ü 8.5	Starkströmsinstallation
Ü 2.1	SKYLT SLÄCKARE	Ü 8.6	Övrigt
Ü 2.2	Släckmedel/mängd	Ü 9.1	BRANDSLÄCKARE
Ü 2.3	Skötselanvisning	Ü 9.2	Handbrandsläckare
Ü 2.3	Instruktion pulversläckare	Ü 9.2	Fast släckningssystem
Ü 3.1	SKYLT ÖVRIGT	Ü 9.3	ADR: Utökad kontroll
Ü 3.1	Maskinskylt	Ü 10.1	VÄRMEANORDNING
Ü 3.2	Övrigt	Ü 10.1	Värmare
Ü 4.1	SKYDD PLUSKABEL	Ü 10.2	Bränsleledning
Ü 4.1	Kvalitet/utförande	Ü 10.3	Ledningsbrottsventil
Ü 4.2	Batterikabel	Ü 10.4	Avgassystem
Ü 4.3	Generator B+	Ü 10.5	Övrigt
Ü 5.1	POLSKYDD	Ü 11.1	MASKIN/MILJÖ
Ü 5.1	Batteri	Ü 11.1	Bränsleledningar
Ü 5.2	Batterifrånskiljare	Ü 11.2	Hydraulleddningar
Ü 5.3	Startmotor	Ü 11.3	Motorrum/Hydraulrum
Ü 5.4	Generator	Ü 11.4	Nödstop motor
Ü 6.1	LEDNINGAR/KABLAGE	Ü 11.5	Bränsleavstängning
Ü 6.1	Dimensionering	Ü 11.6	Övrigt
Ü 6.2	Förläggning	Ü 12.1	REKOMMENDATIONER
Ü 6.3	Klamring	Ü 12.1	Hydraultank
Ü 6.4	Genomföringar	Ü 12.2	Svåråtkoml. utrymmen
Ü 7.1	BATTERIFRÅNSKILJ.	Ü 12.3	Batterifrånskiljare
Ü 7.1	Befintlighet/Prestanda	Ü 12.4	Isolering/inredning
Ü 7.2	Placering	Ü 12.5	Motor och maskin
Ü 7.3	Reglage	Ü 12.6	Övrigt

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 27A 183BC	4
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!