



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
234 56 ALNARP
Tel: 010-516 64 20
besiktning@ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL

BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

www.ri.se/smp

Protokoll nr (10.2)

408368-CE8F

SMP Nr

126982-2

1011406	JOB	30	2022-10-25	1030527
Utfärdadatum	2023-03-14			
Besiktningdatum (3)	2023-03-14			
Nästa ordinarie besiktning (8)	2024-02			

Ägare Schakt & Transport AB Lars-Göran Johansson Box 9044 200 39 MALMÖ 010-4480000, 010-4483611 Johan L Magnus Nilsson 010-448 32 55
--

Objekt

Objektslag Vält	Er beteckning 791244-561596-3973	Brandtypningsintyg:030009
Modell Dynapac CA152D	Plats Växjö	
Tillv. nr (1) 10000105T0A003933	Effekt (kW) 74	
Tillv. år 2010	Mätarställning (h) 1 917	
	Bes.ing. (9) Jörgen Berg	
	Telefonnummer 010-5166444	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓ 1.1	Handbrandsläckare	✓ 8.1	Batteri	5.1	Batteri,polskydd saknas	2
✓ 1.2	Batterifrånskiljare	✓ 8.2	Batteritrymme	9.1	Brandsläckare,saknas	2
1.3	Genomföringar släckare	✓ 8.3	Elutrustning			
1.4	Instruktion släckanlägg.	8.4	Säkringar			
1.5	Anvisning släckanlägg.	8.5	Starkströmsinstallation			
	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt			
2.1	Släckmedel/mängd		BRANDSLÄCKARE			
2.2	Skötselanvisning	✓ 9.1	Handbrandsläckare			
✓ 2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem			
	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll			
✓ 3.1	Maskinskytt		VÄRMEANORDNING			
3.2	Övrigt	✓ 10.1	Värmare			
	SKYDD PLUSKABEL	✓ 10.2	Bränsleledning			
✓ 4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil			
✓ 4.2	Batterikabel	✓ 10.4	Avgassystem			
✓ 4.3	Generator B+	10.5	Övrigt			
	POLSKYDD		MASKIN/MILJÖ			
✓ 5.1	Batteri	✓ 11.1	Bränsleledningar			
✓ 5.2	Batterifrånskiljare	✓ 11.2	Hydraulledningar			
✓ 5.3	Startmotor	✓ 11.3	Motorrum/Hydraulrum			
✓ 5.4	Generator	11.4	Nödstop motor			
	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning			
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt			
✓ 6.2	Förläggning		REKOMMENDATIONER			
✓ 6.3	Klamring	12.1	Hydraultank			
✓ 6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen			
	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare			
✓ 7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning			
✓ 7.2	Placering	12.5	Motor och maskin			
✓ 7.3	Reglage	12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	0		0
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida