



PART OF RI.SE

SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
[besiktning@smp.ri.se](mailto:besiktning@smp.ri.se)

**BRANDSKYDDSKONTROLL**  
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

Protokoll nr  
325873-1911

SMP Nr  
88791-4

[www.smp.nu](http://www.smp.nu)

1011406 TOM 0 2019-04-02 1011406

Besiktningdatum 2019-04-02	
Nästa ordinarie besiktning 2020-04	

Ägare  
Schakt & Transport AB  
  
Systratorpsvägen 3  
  
352 46 VÄXJÖ  
  
0104483255 Magnus

**Objekt**

Objektslag <b>Bandgrävmaskin</b>	Er beteckning <b>617121-554856-3973</b>	
Modell <b>Volvo EC460BLC</b>	Plats	
Tillv. nr <b>80629</b>	Effekt (kW) <b>235</b>	Bes.ing. <b>Tommy Axelsson</b>
Tillv. år <b>2007</b>	Mätarställning (h) <b>13 507</b>	Telefonnummer <b>010-516 64 42</b>

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
➤	<b>ANVISNINGSSKYLTAR</b>	➤	<b>EL ÖVRIGT</b>
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
➤	<b>SKYLT SLÄCKARE</b>	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd	➤	<b>BRANDSLÄCKARE</b>
2.2	Skötselansvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulversläckare	9.2	Fast släckningssystem
➤	<b>SKYLT ÖVRIGT</b>	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskylt	➤	<b>VÄRMEANORDNING</b>
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
➤	<b>SKYDD PLUSKABEL</b>	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
➤	<b>POLSKYDD</b>	➤	<b>MASKIN/MILJÖ</b>
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor
➤	<b>LEDNINGAR/KABLAGE</b>	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning	➤	<b>REKOMMENDATIONER</b>
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
➤	<b>BATTERIFRÅNSKILJ.</b>	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

**Handbrandsläckare**

	Antal	Klass	Storlek
<b>Befintlig</b>	1	SS-EN3 43A 233BC	6
<b>Erfordras</b>	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar  
2 = Anmärkning

**Generellt gäller att:**

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

**För ytterligare upplysningar se omstående sida**